

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кемеровской области  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55<sup>А</sup>,  
тел/факс (384-2) 77-12-41; тел. 77-12-45, 46-23-15  
E-Mail: [gpn@keme.ru](mailto:gpn@keme.ru), [stat@keme.ru](mailto:stat@keme.ru), [nto@keme.ru](mailto:nto@keme.ru)  
**Отдел надзорной деятельности города Белово,  
Беловского района и городского округа Краснобродский**  
ул. Чкалова 6 «А» г. Белово 652600, телефон/факс (38452)6-15-88  
E-mail: [ogpn-23@yandex.ru](mailto:ogpn-23@yandex.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 372 /1/157**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 26 «Звоночек» города Белово

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Головачевой Евгении Михайловне

индивидуального предпринимателя (гражданина), собственника имущества и т.д.)

Во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г. Белово,  
Беловского района и городского округа Краснобродский по пожарному надзору  
Гладкова Сергея Васильевича № 372 от «26» ноября 2014 г.,

Ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с  
«10» ч. «00» мин «15» декабря 2014 г. по «12» ч. «00» мин «15» декабря 2014 г.

проведена проверка Государственным инспектором г. Белово, Беловского района  
и городского округа Краснобродский по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Власовой Мариной Надыровной

совместно с заведующим детским садом Головачевой Евгенией Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч.7 ст.83; Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (с изменениями на 13.07.2014г.)	25.05.2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц



и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

**В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:**

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

**Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.**

Государственный инспектор г. Белово, Беловского района и городского округа Краснобродский по пожарному надзору



М.Н. Власова

«15» декабря 2014 г.

М.Л.П\*

**Предписание для исполнения получил**



«15» декабря 2014 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 26 «Звоночек» города Белово Е.М. Головачева